PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Bungalov TYP 5, parc. 1121/24

PSČ, místo: 294 71, Zdětín

K.ú., parcelní č.: Zdětín u Benátek nad Jizerou (792373), 1121/24

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 121 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná	A	← 60.6
Velmi úsporná	B	← 90.9
Úsporná	C	← 121
Méně úsporná	D	← 174
Nehospodárná	E	← 227
Velmi nehospodárná	F	← 280
Mimořádně nehospodárná	G	

B 67.5

Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

energie okolního prostředí: 10.6

elektřina: 3.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.17 W/(m²·K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	69.4 kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	117 kWh/(m²·rok)	A
Vytápění	95.0 kWh/(m²·rok)	B
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	18.5 kWh/(m²·rok)	A
Osvětlení	3.87 kWh/(m²·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Jaroslav Kunc

Osvědčení č.: 0986

Kontakt: penb@centrum.cz

Ev. č. průkazu: 756214.0

Vyhotoveno dne: 06.08.2025

Podpis:

Ing. JAROSLAV KUNC – autorizovaný energetický specialista – 0986 – energetický specialista