

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Bungalov TYP 5, parc. 1121/26


PSČ, místo: 294 71, Zdětín

K.ú., parcelní č.: Zdětín u Benátek nad Jizerou (792373), 1121/26

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 121

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

60.6

Velmi
úsporná

B

90.9

Úsporná

C

121

Méně úsporná

D

174

Nehospodárná

E

227

Velmi
nehospodárná

F

280

Mimořádně
nehospodárná

G

B

67.5


Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 10.6
■ elektřina: 3.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupe tepla budovy	0.17 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	69.4 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	117 kWh/(m²·rok)	A
	Vytápění	95.0 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	18.5 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	3.87 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Jaroslav Kunc

Osvědčení č.: 0986

Kontakt: penb@centrum.cz

Ev. č. průkazu: 756219.0

Vyhotoveno dne: 06.08.2025

Podpis:

